| | |
|---|---|
| Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 25250041000117104685 | |
| ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: https: | |
| QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о мероприятии, в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ | |

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка**

фактический адрес: Озерный бульвар, д.11, г. Находка, 692928

тел/факс: (4236) 74-32-62 E-mail nakhodka@pkrpn.ru http://www.25.rospotrebnadzor.ru

# ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ № 9

по результатам Профилактического визита №22

(полное наименование проведенного мероприятия)

Приморский край, г. Находка, Озерный бульвар,11 « 03 » марта 20 25 г.

(место составления) (дата составления)

Должностным лицом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Приморскому краю : главным специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка Костенецкой Еленой Михайловной.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)

в период с 18.02.2025 по 03.03.2025 в отношении:

| | |
|---|---|
| Наименование организации/ФИО индивидуального предпринимателя | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37» г. Находка, |
| Юридический адрес/адрес места регистрации | 692924, Приморский край, г. Находка, ул. Ленинградская,1А |
| Адрес места осуществления деятельности | 692924, Приморский край, г. Находка, ул. Ленинградская,1А |
| ОГРН/ОГРНИП | 1022500719878 |
| ИНН | 2508023820 |
| КПП (при наличии) | 250801001 |
| Законный представитель юридического лица. Документ, подтверждающий полномочия | Новикова Анжела Юрьевна |

выявлены нарушения обязательных требований законодательства, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита:

| № | Структурная единица НПА, | Описание выявленного нарушения обязательных требований | Срок устранения выявленного | Перечень рекомендованных мероприятий по устранению | Перечень рекомендуемых сведений, которые должны |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | содержащего нарушение обязательных требований | | нарушения обязательных требований | выявленного нарушения обязательных требований | быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований |
| 1. | п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 | Внутренняя отделка пищеблока : кафель на стенах с нарушенной целостностью покрытия, трещины ,сколы | 04.03.2026 | Заменить плитку на стенах , имеющую дефекты покрытия, сколы, трещины | фото |
| 2. | п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 | На пищеблока кафель на полу имеет дефекты покрытия( трещины ,сколы) сливные трапы установлены в углублениях пола | 04.03.2026 | Заменить кафель на полу с дефектами покрытия | фото |
| 3. | п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 | В группе №10 (2-ая младшая); № 12; №8; №2; №4 в игровой в зоне буфета мебель для хранения посуды используется с трещинами, сколами и дефектами покрытия, что не допускает проведение влажной уборки | 04.03.2026 | В группе № 10;№ 12; №8; №2; №4 заменить мебель в буфетной для хранения посуды | Фото, документы по приобретению |
| 4 | п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 | В группе №10 (2-ая младшая); в группе № 12; № 8; в игровой в зоне буфета раковина для мытья посуды с нарушенной целостностью покрытия | 04.03.2026 | В группе №10 ( 2-ая младшая); в группе № 12; № 8 в буфетной заменить две раковины с дефектами покрытия на 2 секционную раковину | Фото, документы по приобретению |
| 5 | п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 | В группе № 12 игровой покрытие пола с нарушенной целостностью | 04.03.2026 | Заменить покрытие пола в игровой | фото |
| 6 | п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 | В группе № 8 в приемной покрытие пола с нарушенной целостностью | 04.03.2026 | Заменить покрытие пола в игровой | фото |
| 7 | п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 | в туалете группы № 8 умывальная раковина с нарушенной целостность ( с трещиной) | 04.03.2026 | Заменить умывальную раковину | Фото, документы по приобретению |
| 8 | п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 | В группе № 8 в туалете нарушена целостность внутренней отделки стен (кафель с трещинами, сколами, дефектами покрытия) | 04.03.2026 | Заменить плитку на стенах , имеющую дефекты покрытия, сколы, трещины | фото |
| 9 | п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 | В группе № 2 нарушена целостность покрытия пола. | 04.03.2026 | Заменить покрытие пола с дефектами в группе № 2 | фото |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20 | В группе № 4 в туалете покрытие перегородок с нарушенной целостностью, внутренняя отделка стен с нарушенной целостностью (кафель имеет сколы, трещины, дефекты), не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств | 04.03.2026 | В туалете группы № 4 выполнить внутреннюю отделку перегородок и стен , материалами подвергающимися мытью и дезинфекции | Фото |
| 11 | п. 2.5.1.; п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 | В медицинском кабинете нарушена целостность покрытия стен и пола | 04.03.2026 | В медицинском кабинете устранить дефекты окраски (трещины, сколы) и выполнить внутреннюю отделку стен материалами, подвергающимися мытью и дезинфекции. | Фото |
| 12 | п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 | уровень искусственной освещенности ниже нормы в группе №2 составил381лк ( при норме400лк); в группе № 8 составил-363лк; в группе № 4-371 лк; в группе № 2-316 лк; в группе № 12-388 лк (при норме 400 лк.) | 04.03.2026 | Увеличить уровень искусственной освещенности в группе № 2; № 8; № 4; №12 | Предоставить результаты лабораторных исследований . |

Разъясняется право на обжалование настоящего предписания: Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Судебное обжалование принятого решения возможно только после досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности. Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Жалоба на предписание может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным органом. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении исполнения обжалуемого решения контрольного (надзорного) органа.

Отсрочка исполнения предписания: при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

Решение об отсрочке исполнения решения принимается уполномоченным должностным лицом, на основании заявленного ходатайства, в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

**По истечении срока** исполнения контролируемым лицом предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, либо при представлении контролируемым лицом **до истечения указанного срока** документов и сведений, представление которых установлено указанным предписанием, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение на основании представленных документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

В случае, если по итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия будет установлено, что решение не исполнено или исполнено ненадлежащим образом, контролируемому лицу вновь выдается предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием новых сроков его исполнения. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Информация об исполнении решения контрольного (надзорного) органа в полном объеме вносится в единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий.

С правами ознакомлен. Об обязанности выполнения предписания предупрежден. Заведующим МБДОУ « Детский сад № 37» г. Находка Новикова А.Ю.

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись)

(подпись)

Копию предписания получил: Заведующим МБДОУ « Детский сад № 37» г. Находка Новикова А.Ю.

(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя), подпись)

(подпись)

Должностное лицо: главный специалист- эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка Костенецкая Е.М.

“ 03 ” марта 2025 г.

(подпись)